

Skill name		
Электромонтаж		
Criteria		Mark
A	Организация работы	5.00
B	Решение проблем, инновация и креативность	5.00
C	Монтаж	70.00
D	Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию	20.00

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Measurement Only)	WSSS Section	Max Mark
A	Организация работы Day 1	J	Соблюдение ТБ		Использование инструмента по			0.50
					Применение СИЗ			0.50
			Безопасные приемы выполнения монтажа.		0.50			
			Организация рабочего места		0.50			
A	Организация работы Da	J	Соблюдение ТБ		Подготовка рабочего места перед началом работы; На рабочей поверхности во время работы не находятся лишние инструменты			0.50
					Уборка рабочего места по окончанию работ			0.50
A	Организация работы Da	J	Соблюдение ТБ		Использование инструмента по назначению			0.50
					Применение СИЗ			0.50

Criterion A Total Mark

					Безопасные приемы выполнения монтажа.			0.50
			Организация рабочего места		Подготовка рабочего места перед началом работы; На рабочей поверхности во время работы не находятся лишние инструменты			0.50
					Уборка рабочего места по окончанию работ			0.50
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Measurement Only)	WSSS Section	Max Mark
B	Решение проблем, инновация и креативность Day 1	J	Решение проблем		постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на последующих стадиях			1.50
					быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно			1.00
B	Решение проблем, инновация и креативность Day 2	J	Решение проблем		постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на последующих стадиях			1.50
					быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно			1.00

Criterion B Total Mark

Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Measurement Only)	WSSS Section	Max Mark
C	Монтаж	M	Соблюдение указанных размеров Day 1		Расстояние от левого края Блока 1 до левого края EL1	Как указано		2.00
					Расстояние от верхнего края Блока 1 до верхнего края EL1	Как указано		2.00
					Расстояние от правого края Блока 2 до правого края EL2	Как указано		2.00
					Расстояние от верхнего края Блока 2 до верхнего края EL2	Как указано		2.00
					Расстояние от левого края Блока 1 до SB3	Как указано		2.00
					Расстояние от нижнего края Блока 1 до SB3	Как указано		2.00
					Расстояние от правого края Блока 2 до SB4	Как указано		2.00
					Расстояние от нижнего края Блока 2 до SB4	Как указано		2.00
					Расстояние от края кабинки до XS2	Как указано		2.00
					Расстояние от края кабинки до XS3	Как указано		2.00
					Расстояние от нижнего края Блока 3 до XS1	Как указано		2.00
					Расстояние от левого края Блока 3 до XS1	Как указано		2.00
					Расстояние от левого края Блока 1 до левого края RK1	Как указано		2.00
					Расстояние от верхнего края Блока 2 до верхнего края RK2	Как указано		2.00
					Расстояние от верхнего края Блока 3 до верхнего края P1	Как указано		1.00
					Расстояние от левого края Блока 3 до левого края P1	Как указано		1.00

Criterion B Total Mark

				Расстояние от левого края Блока 4 до центра EL3	Как указано	2.00
				Расстояние от наружного края Блока 4 до центра EL3	Как указано	2.00
				Расстояние от левого края Блока 4 до центра EL4	Как указано	2.00
				Расстояние от наружного края Блока 4 до центра EL4	Как указано	2.00
				Расстояние от нижнего края Блока 3 до нижнего края РЩ	Как указано	1.00
				Расстояние от левого края Блока 3 до левого края РЩ		1.00
		J	Прокладка проводов в кабельном канале Day 1	Провода не натянуты		1.00
				Провода не образуют петли и узлы		1.00
				Соединение контактов плотное		1.50
				Зачищенный участок не выступает за пределы соединения		1.50
С		M	Соблюдение указанных размеров Day 2	Расстояние от нижнего края Блока 3 до М	Как указано	2.00
				Расстояние от левого края Блока 3 до М	Как указано	2.00
				Расстояние от нижнего края Блока 3 до нижнего края кнопочной станции	Как указано	2.00
				Расстояние от левого края Блока 3 до левого края кнопочной станции	Как указано	2.00
				Расстояние от нижнего края Блока 3 до нижнего края поста сигнальных ламп	Как указано	2.00
				Расстояние от левого края Блока 3 до левого края поста сигнальных ламп	Как указано	2.00
				Расстояние между кнопочной станцией и постом сигнальных ламп	Как указано	2.00

					Расстояние при прокладке U3 по вертикали	Как указано		2.00
					Расстояние при прокладке U3 по горизонтали	Как указано		2.00
					Установка M параллельно нижнему краю Блока 3	Как указано		1.50
					Установка M перпендикулярно левому краю Блока 3	Как указано		1.50
		J	Прокладка проводов в кабельном канале Day 2		Провода не натянуты			1.00
					Провода не образуют петли и узлы			1.00
					Соединение контактов плотное			1.00
					Зачищенный участок не выступает за пределы соединения			1.00
Sub Criteria ID	Sub Criteria Name or Description	Aspect Type M = Meas J = Judg	Aspect - Description	Judg Score	Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only)	Requirement or Nominal Size (Measurement Only)	WSSS Section	Max Mark
D	Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию		правильная работа электроустановки в соответствии с заданием Day 1		При включении выключателя SB3 включаются лампы EL1 и EL3			2.00
					При включении выключателя SB4 включаются лампы EL2 и EL4			2.00
					Розетки XS2, XS3 находятся в рабочем состоянии			2.00
					Схема подключения электросчетчика смонтирована правильно			2.00
					Надежное крепление оборудования			2.00
D	Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию		правильная работа электроустановки в соответствии с заданием Day 2		При включении кнопки SB1 запускается электродвигатель M			2.00
					При нажатии кнопки SB2 электродвигатель M остановился			2.00

Criterion B Total Mark

				При отключенном двигателе М горит лампа HLR			2.00
				При включенном двигателе М горит лампа HLG			2.00
				Надежное крепление оборудования			2.00

Competition **Total**
Mark

5.00

5.00

70.00

20.00

100.00

A4 landscape spreadsheet v1.1

A4 landscape spreadsheet v1.1